



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
телефон доверия (3522) 23-99-99
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ул. Кузнецова, 191, г. Курган, 640006 телефон/факс: 8(3522) 476-321 телефон доверия (3522) 23-99-99
КАРГАПОЛЬСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ШАТРОВСКОМУ РАЙОНУ
641960 с. Шатрово, ул. Кирова, 4, телефон/факс: (35257) 9-18-17

с. Шатрово
(место составления акта)

" 16 " мая 2014 г.
(дата составления акта)
17 ч. 30 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного надзора
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 25

По адресу(ам): Курганская область Шатровский район с. Шатрово, ул. Федосеева, 55.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 25 от « 24 » апреля 2014 года начальника отделения надзорной деятельности по Шатровскому району Каргапольского межрайонного отдела надзорной деятельности управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Курганской области майора внутренней службы Чащилова Валерия Павловича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее при наличии), должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: юридического лица –

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Кодской детский сад»

Дата и время проведения проверки:

«12» мая 2014 г. с 14 час. 00 мин. до 14 час. 30 мин. Продолжительность 00 часа, 30 мин.

«16» мая 2014 г. с 15 час. 30 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 00 часов, 30 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 час

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделением надзорной деятельности по Шатровскому району Каргапольского межрайонного отдела надзорной деятельности управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Курганской области.

(наименование органа государственного пожарного надзора)

межрайонного отдела надзорной деятельности управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Курганской области.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки
подпись, дата, время)

Заведующая детским садом
Чернышева В.А.

(фамилия, инициалы)

(подпись)

05.05.2014г
ч. 11-00

(дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

ст. лейтенант внутренней службы Стешенцев Михаил Сергеевич инспектор отделения

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае

надзорной деятельности по Шатровскому району Каргапольского межрайонного отдела

привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последние - при наличии),

надзорной деятельности управления надзорной деятельности

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании

Главного управления МЧС России по Курганской области

органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующая МКДОУ «Кодской детский сад»

(фамилия/ имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или

Чернышева Валентина Анатольевна

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного

представителя саморегулируемой организации, физических лиц, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Кодской детский сад». Целью учреждения является получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Детский сад обеспечивает воспитание, обучение, присмотр, уход и оздоровление детей от 4 до 7 лет. Имущество учреждения относится к муниципальной собственности Администрации Шатровского района и закреплено за Учреждением на праве оперативного управления. Финансирование Учреждения осуществляется отделом образования Администрации Шатровского района. Высшим должностным лицом Учреждения является его руководитель – Заведующая Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Кодской детский сад» Чернышева Валентина Анатольевна с 20.06.2003г. выписка из приказа отдела образования администрации Шатровского района №45 от 19.06.2003г.)

На территории по адресу: с.Кодское, ул.Рабочая, 8 Б, Шатровский район, расположено одно здание МКДОУ «Кодской детский сад».

Здание МКДОУ «Кодской детского сада» двухэтажное, наружные стены из силикатного кирпича, кровля шиферная по деревянной. Стены внутренние из обыкновенного глиняного кирпича. Отопление центральное, электроснабжение – 220 Вт. Здание II степени огнестойкости. По функциональной пожарной опасности относится к классу Ф1.1- детские дошкольные учреждения. Здание детского сада построено по типовому проекту в 1987 году, рассчитанное на 20 мест. Для целей наружного пожаротушения на расстоянии 80 метров имеется пожарный водоем и соответствующие указатели. Помещения оснащены первичными средствами пожаротушения согласно норм положенности. Приказы и инструкции ППБ имеются в наличии. Пути эвакуации и средства пожаротушения обозначены соответствующими знаками пожарной безопасности. Руководитель имеет документы прохождения пожарно - технического минимума. Документы по обучению и проведению инструктажа с обслуживающим персоналом имеются.

(функциональное назначение объекта (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности. При наличии на территории предприятия нескольких зданий - дается описание: конструктивной и функциональной пожарной опасности всех зданий; пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций. Остальные параметры пожарной опасности даются по наиболее взрывопожароопасному зданию или сооружению. Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия).

В ходе проведения проверки:

- проведен инструктаж о мерах пожарной безопасности на объекте, а также практическая тренировка по эвакуации людей в случае пожара или другой чрезвычайной ситуации со всеми работниками и учениками на объекте.

выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения
1	2	3	4

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органа государственного пожарного надзора (с указанием реквизитов выданных предписаний): предписание № / / от .20 г. по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, срок исполнения, которого истек.

№ пункта не выпол. пр-ния	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта), реквизиты нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены.	Установленный срок исполнения	Сведения о лицах, допустивших нарушения
1	2	3	4	5

нарушений не выявлено: предложенные к исполнению мероприятия Предписанием от .2012г. № выполнены.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:



Степенцев М.С.

(подпись, фамилия, инициалы)

М.П.

(подпись, фамилия, инициалы)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
Директор Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Кодской детский сад» Чернышева В.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 16 » мая 2014 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего (- их) проверку)